

様式第2号

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年10月15日

福島県立相馬高等学校長

工 事 番 号	第24-79770-0003号
工 事 名	相馬高校普通教室空調設備整備工事（電気設備）
質 問 事 項	
1. 低圧空調動力盤製作にあたり、盤メーカーより筐体寸法が規格上W=1400以上必要であると指摘されました。基礎増設が必要と考えられますが、現設計での積算でよろしいですか。	
回 答 事 項	
1. 低圧空調動力盤は設計図E-09のとおりW=1200であり、基礎増設は見込んでおりません。	