

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書(1)

令和2年8月7日

福島県立相馬高等学校長 菊田勇雄

工事（委託業務）番号	第 20-79770-0001 号
工事（委託業務）名	相馬高校本校舎雨漏り修繕工事及び吊り天井落下防止対策工事
質 問 事 項	
1. 設計（細目別）内訳書について 1-1（共通：屋上防水改修） ①既存ドレン撤去の上、改修ドレン取付になっておりますが、押えコンクリートがドレン押え蓋まであるので、改修用ドレン取付が不可能です。ドレン廻りの押えコンクリート撤去を含んだ見積でよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
既存ドレン撤去、改修用ドレン取付の見積にドレン廻りの押えコンクリート撤去は含んでいません。押えコンクリートを撤去せずにゴム製の改修ドレンとして設計しています。なお、押えコンクリートの撤去が必要な箇所がある場合には、協議に応じます。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書(2)

令和2年8月7日

福島県立相馬高等学校長 菊田勇雄

工事（委託業務）番号	第 20-79770-0001 号
工事（委託業務）名	相馬高校本校舎雨漏り修繕工事及び吊り天井落下防止対策工事
質 問 事 項	
②防水層の立上がり部が、塩化ビニル樹脂系シート防水「S-F2 接着工法」になっています。既存の防水層がアスファルト露出防水のため、「S-F2 接着工法」が施工不可です。よって、既存防水層を撤去するか、絶縁工法を採用するかとなりますが、漏水リスクの少ない絶縁工法で見積してよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
立上がり部は、既存のアスファルト露出防水の上から、塩化ビニル樹脂系シート防水「S-F2 接着工法」で設計しています。 なお、工法の変更が必要な場合には、協議に応じます。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書(3)

令和 2 年 8 月 7 日

福島県立相馬高等学校長 菊田勇雄

工事（委託業務）番号	第 20-79770-0001 号
工事（委託業務）名	相馬高校本校舎雨漏り修繕工事及び吊り天井落下防止対策工事
質 問 事 項	
③②の続き。既存防水押金物などの撤去がありませんが、既存を残しその下に新規防水金物を付けるということによろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
貴見のとおりです。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書(4)

令和 2 年 8 月 7 日

福島県立相馬高等学校長 菊田勇雄

工事（委託業務）番号	第 20-79770-0001 号
工事（委託業務）名	相馬高校本校舎雨漏り修繕工事及び吊り天井落下防止対策工事
質 問 事 項	
④防水層のある独立基礎（手すり基礎など）防水処理方法の指示を御願います。	
回 答 事 項	
塩化ビニル樹脂系シート防水「S-F2 接着工法」で設計しています。 なお、工法の変更が必要な場合には、協議に応じます。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書(5)

令和2年8月7日

福島県立相馬高等学校長 菊田勇雄

工事（委託業務）番号	第 20-79770-0001 号
工事（委託業務）名	相馬高校本校舎雨漏り修繕工事及び吊り天井落下防止対策工事
質 問 事 項	
1-2（共通：全工種） 設計数量および工法が施工時に大きく変わる場合は、協議をさせていただき、変更の対象とさせていただきたいと思えます。	
回 答 事 項	
数量につきましては、入札時積算数量書活用方式に基づき積算数量に関する協議に応じます。 また、工法につきましても、協議に応じます。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。